



12-50 М³ СЕПТИКИ



h = глубина заложения трассы

h = _____ мм (стандартная высота 1100 мм)

Замечания: _____

ОБЪЕМ СЕПТИКА		М ³	12	15	20	25	30	40	50
D	Диаметр септика	мм	1800	1800	2200	2200	2200	2500	2500
L	Длина септика	мм	5050	6250	5600	6900	8200	8500	10550
F	Днище/вход. патрубков	мм	1630	1630	2030	2030	2030	2330	2330
E	Днище/выход. патрубков	мм	1550	1550	1950	1950	1950	2250	2250
A	Объем I камеры	л	6000	7500	10000	12500	15000	20000	25000
B	Объем II камеры	л	3000	3750	5000	6250	7500	10000	12500
C	Объем III камеры	л	3000	3750	5000	6250	7500	10000	12500
4	Крышка чугун (x) <input type="checkbox"/> пластик (x) <input type="checkbox"/>	шт	3	3	3	3	3	3	3
3	Перегородка	шт	2	2	2	2	2	2	2
2	Вход./выход. патрубок	(x)	Д110 <input type="checkbox"/>		Д160 <input type="checkbox"/>		Д200 <input type="checkbox"/>		
1	Разгрузочная труба	(x)	Д200 <input type="checkbox"/>			Д600 <input type="checkbox"/>			
	Выбор септика	(x)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Наименование чертежа заказчика: 12-50 М³ СЕПТИКИ

Номер чертежа:	Дата:	Масштаб:
План.:	Проверил:	Одобрил:
Объект:	 000 Фертил Санкт-Петербург 198412, г. С-Пб, г. Ломоносов наб. Сидоровского канала 2А тел. +7 812 423 5173 факс +7 812 423 5174 www.fertil.ru, info@fertil.ru	