



БЕНЗО-МАСЛОУДЕЛИТЕЛЬ БМ 1 ПИ С ПЕСКО-ИЛОУДЕЛИТЕЛЕМ

Максимальный поток 1 л/с.

h = глубина заложения трассы

h = _____ мм

Замечания: _____

11	Корпус отделителя	стеклопластик	Ø1250, H=860+h	1
10	Входной патрубок	ПВХ	D110	1
9	Выходной патрубок	ПВХ	D110	1
8	Вент. патрубок	ПВХ	D110	1
7	Разгрузочная труба	ПВХ	D200	1
6	Крышка с горловиной	чугун	Ø600, 40 т	1
5	Техколодец	стеклопластик	Ø600/1000	1
	ТК 1	(x) <input type="checkbox"/>	h = 900-1300	
	ТК 2	<input type="checkbox"/>	h = 1300-1700	
	ТК 3	<input type="checkbox"/>	h = 1700-2100	
	ТК 4	<input type="checkbox"/>	h = 2100-2500	
4	Устройство для контроля уровня масляного слоя	(x) <input type="checkbox"/>	с 1 датчиком	1
		<input type="checkbox"/>	с 2 датчиками	
3	Объем для нефтепродуктов		115 дм ³	
2	Объем осадка		200 дм ³	
1	Маркировка			1

Наименование чертежа заказчика: Бензо-маслоотделитель БМ 1 ПИ

Номер чертежа:	Дата:	Масштаб:	1:25
План.:	Проверил:	Одобрил:	
Объект:	 000 Фертил Санкт-Петербург 198412, г. С-Пб, г. Ломоносов наб. Сидоровского канала 2А тел. +7 812 423 5173 факс +7 812 423 5174 www.fertil.ru, info@fertil.ru		